

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

	MWh	Deckungs- anteil DA	Pflicht- anteil PA	Erfüllungs- grad EG
Wärmenetzeinspeisung gesamt	143.249			
aus Kraft-Wärme-Kopplung	11.880	8%		
hiervon aus Erdgas	11.880	8%	50%	17%
hiervon aus Kohle	0	0%	50%	0%
hiervon aus Heizöl	0	0%	50%	0%
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	0	0%	50%	0%
hiervon aus Biogas	0	0%	30%	0%
hiervon aus sonstigen Brennstoffen	0	0%	50%	0%
aus sonstigen Wärmeerzeugern	131.369	92%		
hiervon aus Biomasse	0	0%	50%	0%
hiervon aus Abwärmenutzung	0	0%	50%	0%
hiervon aus Umweltwärme/Geothermie	0	0%	50%	0%
hiervon aus Solarstrahlung	0	0%	15%	0%
hiervon aus Tiefengeothermie	105.820	74%	50%	148%
hiervon aus Erdgas	25.025	17%		
hiervon aus Heizöl	524	0%		
insgesamt aus erneuerbaren Energien	105.820	74%		
Erfüllungsgrad der Fernwärme	EG_{FW}			164%
Die Anforderungen des § 44 GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?				JA
"Effiziente Fernwärme" nach EU-Effizienz-Richtlinie?				JA
Name des Wärmenetzes:	Geothermie-Fernwärmeversorgung			
Name des Wärmenetzbetreibers:	Energie-Wende-Garching GmbH & Co. KG			
Verantwortlicher Betriebsleiter:	Christian Maier			
Telefon:	+49 (0)89 / 189 17 79-0			
E-Mail:	c.maier@ewg-garching.de			
Zeitraum der Datenbasis:	01.01.2018 - 31.12.2020			
Diese Bescheinigung ist gültig bis:	01.09.2031			

Garching, den 01.09.2021

(Ort, Datum)



(Unterschrift)

Die Bilanzierungsdaten stammen vom Netzbetreiber Energie-Wende-Garching GmbH & Co. KG.
Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde vom Ingenieurbüro Lins durchgeführt.

Sinntal, den 01.09.2021

(Ort, Datum)



(Manfred Lins)

f_p-Gutachter-Nr.: FW609-411

